

Commission de suivi de site 19 Mars 2025



Norttanking

Depuis le CSS du 16 mai 2024:

- Consolidation du partenariat avec notre client ENENS,
- Partenariat avec la société ALTENS pour la partie Biocarburant HVO et B100
- Travaux effectués sur le réseau incendie afin d'atteindre les débits réglementaires.

Investissements 2024 :

- Travaux sur bac : 22 494,31€
- Travaux sur protection incendie : 30 409,12€
- Inspection réglementaire des cuvettes de rétention des bacs : 625€
- Environnement : 11 900€

TOTAL : 65 428,43€

Investissements début 2025 :

- Travaux sur bac : 104 996,02€
- Travaux sur protection incendie : 3 181,93€
- Travaux Voirie : 5000€
- Travaux contrôle accès et portail : 33 000€

TOTAL : 146 177,95€

Travaux voirie, portail et incendie : Nortanking



Contrôle accès via Intratone :

Nortanking

The screenshot displays the Nortanking web interface for managing access control. The top navigation bar includes a logo, a 'Mes résidences' tab, and various utility links like 'Clés Pass', 'Plages horaires', 'Gérer / rechercher', and 'Nos autres outils'. A user profile for 'François Pintiau' is visible on the right.




On the left sidebar, there's a 'Retour à mes sites' link and a list of sites. The selected site is 'RN 17 lieu dit Le Bois Des Mottes 62880 ANNAY SOUS...'. Below this, there's a 'Détails de la résidence' section with links for 'Autorisations', 'Codes', and 'Centrales'.

The main content area is titled 'Accès et matériels' and shows two access points: 'barrières entrée' and 'portail entrée', both with 'HF' status and a green checkmark. Below this, there's a section for '21 accessoires' (21 accessories) with a grid of 8 items. Each item is a 'Clémobil' with a unique number and a 'Noir' status. The names of the associated users are listed below each item.

Clémobil	Clémobil	Clémobil	Clémobil
n°0602610613	n°0603405902	n°0607216524	n°0612069744
Noir	Noir	Noir	Noir
Anthony Picquet TPNE	QUENNELLE BENOIT	Freddy Richez TPNE	VANDEPUTTE CHRISTOPHER

The bottom right corner of the interface shows a watermark for 'Activer Windows' and a link to 'Accédez aux paramètres pour...'.

Rapport d'essais incendie :

Fournisseur : Supplier :  Service Installations Fixes ZI Sud Est - Rue Aloys Senefelder - BP 1008 - 51683 REIMS	N° de déclaration : Statement n° : 2025-01				
Client : Customer n° : NORTANKING 62 Annay sous Lens	Nombre de feuilles : Number of pages : 1/1				
Référence Eau et Feu : Référence or type : CD62244	Rapport d'essais				
Nom du projet : Project name : Mesures de débit					
Date intervention : 26/02/25 CANON : Canon à mousse mobile (ancien) : débit réel mesuré : 2400 l/min Canon à mousse mobile (nouveau) : débit réel mesuré : 3630 l/min Les 2 canons ensemble : débit réel mesuré : 5360 l/min @ 9 bar sur réseau (manifold). COURONNES : Scénario feu sous cuvette C Couronnes Bac 01 – 11 et 3 couronnes T21 – T22 – T23 : Débit réel mesuré = 5300 l/min @ 8 bar sur réseau (manifold). Débit mesuré pour toutes les couronnes réservoirs série 20 et série 30 : 4400 l/min @ 8 bar sur réseau (manifold). DEVERSOIRS : Déversoirs sous cuvette C, D et E : Débit réel mesuré : 1800 l/min @ 9 bar sur réseau (manifold). Déversoirs sous cuvette C. Débit réel mesuré : 450 l/min @ 9 bar sur réseau (manifold). Déversoirs sous cuvette D. Débit réel mesuré : 750 l/min @ 9 bar sur réseau (manifold). Déversoirs sous cuvette E. Débit réel mesuré : 600 l/min @ 9 bar sur réseau (manifold). Les canons sont désormais alimentés par des tuyaux DN110. Les déversoirs ont été démontés et nettoyés.					
Responsable Chargé d'affaire EAU et FEU / Supplier manager EAU ET FEU <table border="0"> <tr> <td data-bbox="320 1219 1048 1283"> Nom et fonction : LAMBERT – Ingénieur Name and title : </td> <td data-bbox="1048 1219 1328 1243"> Date : 27/02/25 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 1283 1048 1378"> Signature / visa :  </td> <td data-bbox="1048 1283 1854 1378"> Tampon / stamp :  </td> </tr> </table> Ce document est la propriété de Eau et Feu, il ne peut être reproduit ou divulgué sans autorisation		Nom et fonction : LAMBERT – Ingénieur Name and title :	Date : 27/02/25	Signature / visa : 	Tampon / stamp : 
Nom et fonction : LAMBERT – Ingénieur Name and title :	Date : 27/02/25				
Signature / visa : 	Tampon / stamp : 				

Rapport d'essais incendie :

Suite travaux de démontage et nettoyage des déversoirs, curage du réseau puisard canal et, remplacement des flexibles DN70 d'alimentation des canons par des DN 110, nous avons levé les non-conformités suivantes :

- Canon a mousse ancien débit 2400l/min nouveau débit 3630l/min
- Débit ensemble canon de 4100l/min nous sommes passés a 5360l/min
- Débit Déversoirs sous cuvette C de 260l/min nous sommes passés a 450l/min



Travaux sur bac :

Norttanking



Risques chroniques

- Rejets d'eau : Non Concerné (néant)
- Rejets air : Non Concerné (néant)
- Rejets sol : Non concerné (néant)

Spécificité du site : du fait de l'activité de stockage simple sans transformation.

Fonctionnement

- Arrêt de 4 réservoirs sur 9 soit un stockage de 26000 m³ sur 51000 m³ de capacité. 15000 m³ dédié a ce jour pour la partie biocarburant.
- Inspection externe des réservoirs et cuvettes de rétention.
- Veille et analyse des eaux souterraines.
- Inspection DREAL le 03/09/2024 et le 21/01/2025: non-conformités levées et documents envoyés en attente retour de la DREAL. Contrôle d'accès remplacé, mise a jour des contacts Seveso et mise a jour du guide des bonnes pratiques.

Objectifs 2025

- Continuer à faire les investissements nécessaires afin d'être en règle avec les exigences réglementaires dont la prochaine étape sera la remise aux normes des moteurs diesel incendie.
- Prospection des clients potentiel afin de retrouver un équilibre financier.
- Développement de l'activité bio-carburant afin d'essayer d'inverser la tendance.

Vos questions

Nous sommes à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions.

Remerciements

Nous remercions tous les acteurs du quotidien qui nous accompagnent dans notre démarche.