



Présentation CSS – Primagaz Dainville

07 mai 2026



PRIMAGAZ

Sommaire

Présentation du site	3
Bilan d'activités	5
Bilan du SGS	6
Compte rendu des évènements et exercices	11

Présentation du site

Le site de Dainville a été mis en configuration Relais Vrac en 2020 et est passé en self-service en décembre 2023

Présentation du site

- **PRIMAGAZ est implanté à Dainville depuis 1964**
- **Les activités du site sont désormais :**
 - ✓ Stockage du GPL en vrac dans un réservoir sous sarcophage
 - ✓ Stockage de GPL en bouteilles
 - ✓ Réception du GPL par camion-citerne Gros Porteurs
 - ✓ Réception du GPL par camion Gros Porteurs bouteilles
 - ✓ Chargement de camion Petits et Gros Porteurs citernes et petits porteurs bouteilles

Présentation du site

- **Aujourd'hui, le site est composé de :**
 - ✓ 1 réservoir 115 m³ de propane sous sarcophage béton
 - ✓ Une zone dédiée aux postes de transferts camions citernes (2 postes de chargement et 1 poste de déchargement)
 - ✓ Stockages de bouteilles avec zone dédiée au chargement et déchargement des camions
 - ✓ Un bâtiment administratif, des locaux sociaux et des locaux de servitudes



Bilan d'activités

■ Activité Vrac – Volume Total 2025

- 10 414 tonnes (pour rappel 9 142 tonnes en 2024)
- 1 715 camions petits et gros porteurs chargés
- 517 camions gros porteurs déchargés

■ Activité Bouteilles – Volume Total 2025

- 2 298 tonnes (pour rappel 2 408 tonnes en 2024)
- 185 petits porteurs chargés
- 920 camions gros porteurs déchargés



Bilan SGS 2025

- **Organisation - formation**
- **Investissements**
- **Audit et contrôle**

Bilan SGS 2025

1. Organisation

- Effectif : 1 Exploitant Expert

2. Formation

- Sécurité : 1 personne
- Astreinte : 1 personne
- Electrique : 1 personne
- Pompiste : 1 personne

3. Nombre d'intervenants extérieurs ayant suivi une formation sécurité

- Accueil sécurité : 10 personnes
- Habilitation chauffeur : 10 personnes



Bilan SGS 2025



1. Principaux travaux réalisés en 2025 dans le cadre de la réduction des risques :

	Coût
Remplacement éclairage ext bâtiment administratif	3,35 k€
Transformateur de séparation sur l'alimentation du local pesée	6 k€
Rénovation système vidéo surveillance	6,4 k€
TOTAL	15,8 k€

A cela s'ajoute les coûts de maintenance préventive usuelle d'environ 30 k€

Bilan SGS 2025

1. Audits et contrôles :

- **Audits SGS internes** : le 05 août 2025
- **Revue de Direction SGS** : le 13 mars 2026
- **Inspections DREAL** : les 15, 25 et 26 octobre 2025





Plans de secours et exercices

Mise à jour des plans de secours :

- POI – Plan d’Opération Interne – mai 2025

Exercices effectués en 2025 :

- Exercices internes mensuels : 11
- Exercice annuel POI : 1

Thème : Fuite de gaz non enflammée sur garniture de pompe

Compte rendu des évènements et exercices

■ Evènements 2025 relevés depuis e-sécurité

Alarmes ayant entraîné une mise en sécurité du site : 0

Presqu'accidents, incidents, accidents:

- Accident : 0
- Incident: 0
- Incident mineur : 6
- Presqu'accident : 0

14 (x2) janvier, 20 février & 16 juin – Incident mineur

Description :

Pré alarme gaz

Cause :

Inadvertance, mauvaise purge du bras de transfert.

Actions :

Levée de doute. Rappel des consignes aux chauffeurs.

Mise en sécurité du site :

Non



Compte rendu des évènements et exercices

24 mars – Incident mineur

Description :

Pré alarme gaz

Cause :

Inadvertance au contrôle camion

Actions :

Levée de doute et rappel des consignes au chauffeur

Mise en sécurité du site :

Non

18 juin – Incident mineur

Description :

Fuite sans alarme

Cause :

Fuite sur bride de vanne repérée lors du contrôle des tuyauteries

Actions :

Resserrage de la bride et remplacement de 2 vannes

Mise en sécurité du site :

Non

Merci pour votre écoute!

Avez-vous des questions ?